

# Městský úřad Nové Město na Moravě

odbor stavební a životního prostředí

Vratislavovo náměstí 103,  
592 31 Nové Město na Moravě

---

## PROTOKOL

Čj. MUNNMN/7407/2018/27 z ústního jednání spojeného s ohledáním na místě konaného dne **10. září 2019 (úterý)** ve věci k nakládání s vodami, tj. **Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Radešín**“ (dále jen „nakládání s vodami“), na pozemku parc. č. 185/18 v katastrálním území Radešín nad Bobrůvkou, obci Radešín.

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: -

Jednání bylo zahájeno v .....<sup>9<sup>00</sup></sup>.....

Vodoprávní úřad stanovil dnešní jednání pozvánkou č.j. MUNNMN/7407/2018/26 ze dne 20.8.2019.

Předmětem ústního jednání je zhodnocení úkolů, které vzešly z jednání konaného dne 14. 6. 2019 a předložení jejich řešení.

Úkoly stanovené při ústním jednání dne 14.6.2019:

- 1) Harmonogram prací oprav veřejné kanalizace – zajišťuje obec Radešín, termín předložení do 21.6.2019.
- 2) Zahájení řízení o odstranění stavby úpravy kanalizace před ČOV – provede MěÚ NMnM. Podání žádosti o dodatečné povolení – vlastník ČOV
- 3) Odběr kontrolních vzorků na přítoku do ČOV (zjištění mg/l ukazatele BSK5) – zajistí provozovatel ČOV
- 4) Návrh opatření zajištění provozuschopnosti ČOV – zajistí provozovatel ČOV
- 5) Provozovatel bude informovat obec Radešín o „zákazu napojení dalších obyvatel na obecní kanalizaci“.

Vyhodnocení úkolů:

1) Harmonogram prací oprav veřejné kanalizace – zajišťuje obec Radešín, termín předložení do 21.6.2019. Dne 19.6.2019 byl zaslán VÚ email starostou obce Radešín panem Radkem Chocholáčem, jehož přílohou byl plán investic a oprav obecní kanalizace, včetně fotodokumentace z kamerových zkoušek. Obec Radešín provede opravy na kanalizačním řadu v průběhu let 2020 – 2022.

- 2) Zahájení řízení o odstranění stavby úpravy kanalizace před ČOV – provede MěÚ NMnM. Podání žádosti o dodatečné povolení – vlastník ČOV  
Vodoprávní úřad dne 28.6.2019 zahájil řízení o odstranění černé stavby – přeložka kanalizační stoky, žádost o dodatečné povolení byla podána, k dnešnímu dni je řízení stále přerušeno z důvodu chybějících dokladů.

- 3) Odběr kontrolních vzorků na přítoku do ČOV (zjištění mg/l ukazatele BSK5) – zajistí provozovatel ČOV

→ provádění k 22. 9. 2019, v letošním roce zatím nebylo provedeno

## 4) Návrh opatření zajištění provozuschopnosti ČOV – zajistí provozovatel ČOV

Provozovatel ČOV během měsíce 07-08/2019 provedl jednání s 3 osvědčenými firmami možnosti zvýšení kapacity odtokové nádrže. O výsledku stanovisk firem provozovatel informoval přítomně při UJ.

Na základě doporučení osvědčených firem předložil provozovatel ČOV při jednání návrh vhodného opatření a to:

OSAZENÍ PARALELNÍ KONTAJNEROVÉ ČOV (po předání předloží <sup>TECHNICKÝ LIST</sup> jedné z možných typů - variant - BioCleaner - smasif-pur)  
 v návrhu je počítáno s osazením ČOV s kapacitou 150 EC.  
 Jedná se o návrh opatření zajištění PROVOZUSCHOPNOSTI stávající ČOV, do doby vybudování uvažované OBECNÍ ČOV ( do doby oděšení koncepčního řešení odkanalizování obce Zadešín, kdy je v řešení varianta samostatné paže obecní ČOV, nebo varianta ČOV obecní ~~at~~ včetně Balánského hotelu)

Při jednání byl stanoven termín, že do 31. 12. 2019 bude v dohodnutému úvodu předložena zpracovaná PD (projekt. dokumentace) s navrhnutým konceptem posílení a stávající ČOV.

Obec se při jednání zavázala vybudováním menšího objektu na předúvacím místě společné kanalizace před napojením kanalizace hotelu, s termínem osazení do konce roku 2019, tj. 31. 12. 2019.



5) Provozovatel bude informovat obec Radešín o „zákazu napojení dalších obyvatel na obecní kanalizaci“.

- Obec Radešín vyžádala vnesení pro občany o nemožnosti napojení do obecní kanalizace, do vypracování nové ~~obecní~~ obecní ČOV.

Přečteno, odsouhlaseno, podepsáno v .....<sup>16.5</sup>.....



Litova 



